



Poročilo o izvedeni nalogi
Spremljanje kakovosti pitne vode - KP Logatec

Evidenčna oznaka: 2300-14/8501-25/12165

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, D.O.O.
TRŽAŠKA CESTA 27
1370 Logatec

Naročilo: Pogodba o izvajanju analiz pitne vode iz javnih vodovodov št. ,
PG-2300-14/8501-23/85029, z dne 01.01.2024
PO-2300-14/8501-24/85029, z dne 12.12.2023

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž

Skrbnik vzorca: Miha Povhe, dipl. san. inž

Maribor, 24.02.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Miha Povhe, dipl. san. inž

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, D.O.O., TRŽAŠKA
CESTA 27, 1370 Logatec
Vzorco odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

25/12165; Pitna voda - Vrtina Brana in Petkova grapa (skupni dotok); Vodovodni sistem Logatec, Vrtina Brana in Petkova grapa (skupni dotok); čas odvzema: 11.02.2025 10:44

25/12166; Pitna voda - Cuntova Grapa (skupni dotok); Vodovodni sistem Logatec, Cuntova Grapa (skupni dotok); čas odvzema: 11.02.2025 10:31

25/12167; Pitna voda - IOC Zapolje I/10 (CMC Group d.o.o.); Vodovodni sistem Logatec, IOC Zapolje I/10 (CMC Group d.o.o.); čas odvzema: 11.02.2025 09:35

25/12168; Pitna voda - Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c; Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c; čas odvzema: 11.02.2025 10:17

25/12169; Pitna voda - Vodohran Sošje; Vodovodni sistem Logatec, Vodohran Sošje; čas odvzema: 11.02.2025 11:47

25/12170; Pitna voda - Vodohran Sekirca; Vodovodni sistem Logatec, Vodohran Sekirca; čas odvzema: 11.02.2025 11:08

25/12171; Pitna voda - Poslovni objekt, KP Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27; Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, KP Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27; čas odvzema: 11.02.2025 10:07

25/12172; Pitna voda - Vrtec Kurirček, Notranjska cesta 7a; Vodovodni sistem Logatec, Vrtec Kurirček, Notranjska cesta 7a; čas odvzema: 11.02.2025 09:56

25/12173; Pitna voda - PIKA Bar, Stara cesta 10; Vodovodni sistem Logatec, PIKA Bar, Stara cesta 10; čas odvzema: 11.02.2025 09:46

Vzorco sprejel: Miha Povhe

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 11.02.2025 12:43

Opis vzorčenja

Dne 11.2.2025 smo opravili akreditiran odzem vzorcev pitne vode vodovodnega sistema **Logatec**. Za mikrobiološka preskušanja smo odvzeli devet (9) vzorcev pitne vode in en (1) vzorec za fizikalno kemijska preskušanja. Vzorčenje pitne vode smo opravili v skladu s pogodbo in letnim planom na naslednje preskuse:

- Pet (5) vzorcev smo preskušali na redne mikrobiološke preskuse.
- En (1) vzorec smo preskušali na redne mikrobiološke preskuse in na *Clostridium perfringens*.
- Tri (3) vzorce smo preskušali na občasne mikrobiološke preskuse.
- En (1) vzorec smo preskušali na redne fizikalno kemijske preskuse.

Na vodovodnem sistemu, ki se napaja iz Cuntove grape, se opravlja postopek dezinfekcije pitne vode z natrijevim hipokloritom. Na vodovodnem sistemu, ki se na se napaja iz Vrtine Brana in Petkova Grapa pa se opravlja dezinfekcija pitne vode z UV presvetljevanjem.



Terenske meritve

Na dan pregleda je bilo suho in stabilno vreme. Pred vzorčenjem je bilo obdobje suhega in stabilnega vremena. Odvzeti vzorci pitne vode so, glede organoleptičnih lastnosti (videz in vonj), ustrezali zahtevam Uredbe. Odvzem vzorcev se je izvedel na naslednjih odjemnih mestih:

- Vrtina Brana in Petkova grapa - skupni dotok
- Cuntova Grapa - skupni dotok
- Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c
- Vodohran Sošje
- Vodohran Sekirca
- IOC Zapolje I/10 (CMC Group d.o.o.)
- KP Logatec, Tržaška cesta 27
- PIKA Bar, Stara cesta 10
- Vrtec Kurirček, Notranjska cesta 7a

Ocena rezultatov

Rezultati preskušanih parametrov **ne presegajo** mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1, Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) pri vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti iz omrežja vodovodnega sistema Logatec.

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
-----------	----------	-------	----------------	----------	-----------

Vzorec 25/12165; Pitna voda - Vrtina Brana in Petkova grapa (skupni dotok); Vodovodni sistem Logatec, Vrtina Brana in Petkova grapa (skupni dotok); čas odvzema: 11.02.2025 10:44

Terenske meritve

Temperatura vode	9.7	°C		/	/
------------------	-----	----	--	---	---

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Vzorec 25/12166; Pitna voda - Cuntova Grapa (skupni dotok); Vodovodni sistem Logatec, Cuntova Grapa (skupni dotok); čas odvzema: 11.02.2025 10:31

Terenske meritve

Temperatura vode	9.2	°C		/	/
------------------	-----	----	--	---	---

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 3/6

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.10
verzija predloge poročila: 1.5



Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 25/12167; Pitna voda - IOC Zapolje I/10 (CMC Group d.o.o.); Vodovodni sistem Logatec, IOC Zapolje I/10 (CMC Group d.o.o.); čas odvzema: 11.02.2025 09:35

Terenske meritve

Temperatura vode	7.5	°C	/	/
------------------	-----	----	---	---

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 25/12168; Pitna voda - Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c; Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c; čas odvzema: 11.02.2025 10:17

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	402	µS/cm	2500	skladen
Okus	brez posebnosti		/	/
Temperatura vode	12.5	°C	/	/
Vonj	brez vonja		/	/
pH	7.5		6.5-9.5	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹	/	/
Motnost	<0.1	NTU	4	skladen
Amonij	<0.013	mg/L NH ₄ ⁺	0.50	skladen

Vzorec 25/12169; Pitna voda - Vodohran Sošje; Vodovodni sistem Logatec, Vodohran Sošje; čas odvzema: 11.02.2025 11:47

Terenske meritve

Klor-prosti	0.14	mg/L	/	/
Temperatura vode	9.1	°C	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/



Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 25/12170; Pitna voda - Vodohran Sekirca; Vodovodni sistem Logatec, Vodohran Sekirca; čas odvzema: 11.02.2025 11:08

Terenske meritve

Klor-prosti	0.17	mg/L	/	/
Temperatura vode	8.8	°C	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 25/12171; Pitna voda - Poslovni objekt, KP Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27; Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, KP Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27; čas odvzema: 11.02.2025 10:07

Terenske meritve

Klor-prosti	0.17	mg/L	/	/
Temperatura vode	7.6	°C	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 25/12172; Pitna voda - Vrtec Kurirček, Notranjska cesta 7a; Vodovodni sistem Logatec, Vrtec Kurirček, Notranjska cesta 7a; čas odvzema: 11.02.2025 09:56

Terenske meritve

Klor-prosti	0.13	mg/L	/	/
Temperatura vode	14.2	°C	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 25/12173; Pitna voda - PIKA Bar, Stara cesta 10; Vodovodni sistem Logatec, PIKA Bar, Stara cesta 10; čas odvzema: 11.02.2025 09:46

Terenske meritve

Klor-prosti	0.13	mg/L	/	/
-------------	------	------	---	---



Terenske meritve

Temperatura vode	9.1	°C	/	/
------------------	-----	----	---	---

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8501-25/12165-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-14/8501-25/12168-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8501-25/12166-M



Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - KP Logatec
Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 27, 1370 Logatec
Naročilo: Pogodba o izvajanju analiz pitne vode iz javnih vodovodov št. , PG-2300-14/8501-23/85029, z dne 01.01.2024
PO-2300-14/8501-24/85029, z dne 12.12.2023
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 226019, 11.02.2025
Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

25/12165; Pitna voda - Vrtina Brana in Petkova grapa (skupni dotok); Vodovodni sistem Logatec, Vrtina Brana in Petkova grapa (skupni dotok); čas odvzema: 11.02.2025 10:44

25/12166; Pitna voda - Cuntova Grapa (skupni dotok); Vodovodni sistem Logatec, Cuntova Grapa (skupni dotok); čas odvzema: 11.02.2025 10:31

25/12167; Pitna voda - IOC Zapolje I/10 (CMC Group d.o.o.); Vodovodni sistem Logatec, IOC Zapolje I/10 (CMC Group d.o.o.); čas odvzema: 11.02.2025 09:35

25/12168; Pitna voda - Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c; Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c; čas odvzema: 11.02.2025 10:17

25/12169; Pitna voda - Vodohran Sošje; Vodovodni sistem Logatec, Vodohran Sošje; čas odvzema: 11.02.2025 11:47

25/12170; Pitna voda - Vodohran Sekirca; Vodovodni sistem Logatec, Vodohran Sekirca; čas odvzema: 11.02.2025 11:08

25/12171; Pitna voda - Poslovni objekt, KP Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27; Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, KP Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27; čas odvzema: 11.02.2025 10:07

25/12172; Pitna voda - Vrtec Kurirček, Notranjska cesta 7a; Vodovodni sistem Logatec, Vrtec Kurirček, Notranjska cesta 7a; čas odvzema: 11.02.2025 09:56

25/12173; Pitna voda - PIKA Bar, Stara cesta 10; Vodovodni sistem Logatec, PIKA Bar, Stara cesta 10; čas odvzema: 11.02.2025 09:46

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 24.02.2025

Datum in ura: 11.02.2025 12:43

Odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV

Sprejel: Miha Povhe

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
-----------	--------------------	-------	-------------------	------------------------	-----------------------------------

Vzorec 25/12165: Vodovodni sistem Logatec, Vrtina Brana in Petkova grapa (skupni dotok)

Terenske meritve



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 25/12165: Vodovodni sistem Logatec, Vrtina Brana in Petkova grapa (skupni dotok)					
Terenske meritve					
Temperatura vode	9.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Vzorec 25/12166: Vodovodni sistem Logatec, Cuntova Grapa (skupni dotok)					
Terenske meritve					
Temperatura vode	9.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Vzorec 25/12167: Vodovodni sistem Logatec, IOC Zapolje I/10 (CMC Group d.o.o.)					
Terenske meritve					
Temperatura vode	7.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Vzorec 25/12168: Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	402	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
<i>Meritev opravljena pri T = 12.5 °C</i>					
Okus	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Temperatura vode	12.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Vonj	brez vonja #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
<i>Meritev opravljena pri T = 12.5 °C</i>					
Vzorec 25/12169: Vodovodni sistem Logatec, Vodohran Sošje					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.14	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Temperatura vode	9.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Vzorec 25/12170: Vodovodni sistem Logatec, Vodohran Sekirca					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.17	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Temperatura vode	8.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Vzorec 25/12171: Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, KP Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.17	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 25/12171: Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, KP Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27					
Terenske meritve					
Temperatura vode	7.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Vzorec 25/12172: Vodovodni sistem Logatec, Vrtec Kurirček, Notranjska cesta 7a					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.13	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Temperatura vode	14.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Vzorec 25/12173: Vodovodni sistem Logatec, PIKA Bar, Stara cesta 10					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.13	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25
Temperatura vode	9.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.02.25 11.02.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Miha Povhe, dipl. san. inž

Elektronsko podpisal Miha Povhe, dipl. san. inž ob 24.02.2025 07:45

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/12168		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - KP Logatec		
Vodja naloge:	Miha Povhe, dipl. san. inž		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 27, 1370 Logatec		
Naročilo:	Pogodba o izvajanju analiz pitne vode iz javnih vodovodov št. , PG-2300-14/8501-23/85029, z dne 01.01.2024 PO-2300-14/8501-24/85029, z dne 12.12.2023		
Mesto odvzema:	Vodovodni sistem Logatec, Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 21.02.2025	
Datum in ura: 11.02.2025 10:17	Datum in ura: 11.02.2025 12:43		
Odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV	Sprejel: Miha Povhe		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	12.02.25 12.02.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	12.02.25 12.02.25
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	13.02.25 13.02.25

[1] Metoda CFA

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal namestnik Petra Ritter, univ. dipl. inž. živ. tehnol. ob 21.02.2025 12:50:06

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8501-25/12166-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 25/12165; 25/12166; 25/12167; 25/12168; 25/12169; 25/12170; 25/12171; 25/12172; 25/12173
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - KP Logatec
Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 27, 1370 Logatec
Naročilo: Pogodba o izvajanju analiz pitne vode iz javnih vodovodov št. , PG-2300-14/8501-23/85029, z dne 01.01.2024
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Logatec, Cuntova Grapa (skupni dotok)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 14.02.2025
Datum in ura: 11.02.2025 10:31 **Datum in ura:** 11.02.2025 12:47
Odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV **Sprejel:** Breda Živič

Rezultati preskušanja

Št. vzorca Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Enterokoki	Clostridium perfringens
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 7899-2:2000 LJ CFU/100 mL	ISO 14189:2013 LJ CFU/100 mL
25/12165 25/2366	Pitna voda - Vrtina Brana in Petkova grapa (skupni dotok)	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno	-
25/12166 25/2367	Pitna voda - Cuntova Grapa (skupni dotok)	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno	-
25/12167 25/2368	Pitna voda - IOC Zapolje I/10 (CMC Group d.o.o.)	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-	ni najdeno
25/12168 25/2369	Pitna voda - Poslovni objekt, Kovinarstvo Rudolf, Kalce 24c	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-	-
25/12169 25/2370	Pitna voda - Vodohran Sošje	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-	-
25/12170 25/2371	Pitna voda - Vodohran Sekirca	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-	-
25/12171 25/2372	Pitna voda - Poslovni objekt, KP Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-	-



Evidenčna oznaka: 4009-14/8501-25/12166-M

Št. vzorca		Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Enterokoki	Clostridium perfringens
Lab. št.	Vzorčno mesto	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 7899-2:2000 LJ	ISO 14189:2013 LJ
		CFU/mL	CFU/mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL
25/12172	Pitna voda - Vrtec Kurirček,	11.02.-13.02.25	11.02.-14.02.25	11.02.-12.02.25	11.02.-12.02.25	11.02.-13.02.25	11.02.-12.02.25
25/2373	Notranjska cesta 7a	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno	-
25/12173	Pitna voda - PIKA Bar, Stara	11.02.-13.02.25	11.02.-14.02.25	11.02.-12.02.25	11.02.-12.02.25	11.02.-13.02.25	11.02.-12.02.25
25/2374	cesta 10	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-	-

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analitik:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Odgovorna oseba:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 14.02.2025
07:47:39

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.